受付日：平成24年8月8日
受付番号：HP12－KT061

接合部性能試験成績証

試験結果は以下のとおりであることを証明する。
平成24年9月10日

東京都港区芝5－
徳栄ビル本館
ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長

1. 接合金物名称	クリ10プレート K10PL
2. 試験依頼者	株式会社 栗山百造 〒955-0096 新潟県三条市井戸場84-9
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。
4. 試験内容	耐力壁が取り付く柱の仕口(中柱型)の引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス確認検査株式会社制定「木造建築構造試験事業における接合部性能試験業務方法書(平成21年4月1日制定)」による。
5. 試験体仕様	1) 接合金物 「クリ10プレート K10PL」 1個 材　質: 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 ZAM(MSM-CK400-DA 190) 寸　法: 外形寸法180mm×68mm 板厚t=0.6mm ビス用孔10-φ5.5mm 2) 接合具 柱側:「クリ平頭ビス」 5本 材　質: SWRCH18A(JIS G 3507-1*1) 寸　法: 外径φ5.2mm×L45mm 表面処理: Ep-Fe/Zn 8/CM2 C(JIS H 8610*2及びJIS H 8625*3) 横架材側:「クリ平頭ビス」 5本 材　質: SWRCH18A(JIS G 3507-1*1) 寸　法: 外径φ5.2mm×L45mm 表面処理: Ep-Fe/Zn 8/CM2 C(JIS H 8610*2及びJIS H 8625*3) 3) 軸組材料 柱: 105mm×105mm×600mm スギ無等級材 含水率:13.5～15.0%　絶乾密度:0.37～0.40g/cm^3 横架材: 105mm×105mm×1000mm スギ無等級材 含水率:14.0～20.5%　絶乾密度:0.37～0.41g/cm^3 *1 JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼-第1部;線材　*2 JIS H 8610 電気亜鉛めっき *3 JIS H 8625 電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜
6. 試験条件	試験体の固定は、柱軸心から横架材両木口側400mmの位置にM16ボルトと80mm×80mm×9mmの角座金を用いて、20N・mのトルク値で鉄骨架台に固定した。
7. 試験結果	短期基準接合耐力 **10.8** kN (詳細については接合部性能試験報告書に示す)
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜試験研究センター:神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-24
9. 試験実施日	平成24年8月10日
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 家納 吾郎　道場 信義　千葉 博　加川 啓介

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。