

木造軸組工法接合部の短期許容耐力の認定書 (座金の短期許容めり込み耐力)

株式会社栗山百造

代表取締役社長 栗山 政義 様

2021年 2月 4日付けで申請を受けた木造軸組工法に使用される座金について、当財団の「木造軸組工法接合部の同等接合性，短期許容耐力等の認定」のための業務方法書に基づき，耐力，変形性状，破壊性状，耐久性，品質の安定性及び施工性に関して慎重審議の結果，下記の通り認定する。

2021年 3月 1日

埼玉県草加市稲荷五丁目2-1番20号



一般財団法人建材試験センター

中央試験所所長 真野孝次



- | | |
|-----------------|--|
| 1. 認定番号 | A-002 |
| 2. 座金の名称 | クリカッターII KCII |
| 3. 短期許容めり込み耐力Na | 9.4kN |
| 4. 樹種 | ひのき及び平成13年国土交通省告示第1024号第3一号の表1並びに第3二号の口のひのきが該当する樹种群のもの |
| 5. 有効期間 | 2021年3月1日から2026年2月28日 |
| 6. 認定書の内容 | 別添及び別紙の通り |
| 7. 認定委員 | 稲山正弘、五十田 博、伊藤嘉則、上山耕平 |

以上