

評 価 書


株式会社栗山百造

代表取締役社長 栗山 政義 様

令和 2 年 2 月 15 日付で申請を承諾した下記の構造方法について、別紙評価報告書に基づき構造耐力上支障ないものと判断し評価する。

令和 2 年 3 月 30 日

ハウスプラス確認検査株式会社
代表取締役社長 吉田 正司



記

1. 構造方法

「クリ垂木止め金物 KT」、厚さ 0.6mm、外形 20mm×20mm×112mm/太めくぎ ZN40 4 本/垂木断面寸法 45mm 以上×45mm 以上/横架材断面寸法 105mm 以上×105mm 以上/垂木と横架材の接合部

2. 評価事項

接合部の短期許容耐力（吹き上げ等に対する引張方向）
部品の品質管理は、本評価の範囲外とする。

3. 評価結果

1.4 kN

4. 評価内容の詳細

評価報告書のとおり

以上